

Numero di registro laboratorio: 899/20

Codice campione: C113\20

Gestore: Amici del Nuoto SSD via del Romito 38B – Firenze

Luogo del Prelievo: Amici del Nuoto SSD via del Romito 38B – Firenze

Origine del campione: vasca interna 25m

Soggetto campionatore: Dott. Michele Pesucci

Data del campionamento: 21/05/2020

Data consegna al laboratorio: 21/05/2020

Data inizio prova: 21/05/2020

Data termine prova: 27/05/2020

ANALISI CHIMICO – FISICHE

Parametro	Risultato	Limite DPR Toscana 23/R 2010	Metodo Analitico	Unità di Misura
pH	7,2	Fra 6,5 e 7,5	UNI 10501	\
Sostanze Organiche (1)	<2	Non > di 2 oltre l'acqua d'immissione	Rapporti Istisan 07/31 Metodo ISS.BEB.027.REV00	mg/l di O ₂
Ione Nitrato (NO ₃) (2)	12,4	Non > di 20 rispetto l'acqua di approvvigionamento	APAT IRSA CNR 29/2003 4020	mg/l
Solidi sospesi	<1	2	APAT IRSA CNR 29/2003 2090 B	mg/l
Torbidità (come SiO ₂)	<1	4	APAT IRSA CNR 29/2003 2110	mg/l

ANALISI MICROBIOLOGICHE

Parametro	Risultato	Limite DPR Toscana 23/R 2010	Metodo Analitico	Unità di misura
<i>Escherichia coli</i>	Assente	Assente	Rapporti Istisan 13/46 Metodo ISS Pi 001B rev.00	U.F.C./100ml
Enterococchi	Assenti	Assenti	ISO 7889 – 2 2000	U.F.C./100ml
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Assente	Assente	Istisan 13/46 Metodo ISS Pi 003A rev. 00	U.F.C./100ml
<i>Staphylococcus aureus</i>	Assente	Assente	Istisan 13/46 Metodo ISS Pi 004B rev. 00	U.F.C./100ml
Conta Batterica a 22°C	<1	≤ 200	Rapporti Istisan 07/05	U.F.C./1ml
Conta Batterica a 36°C	<1	≤ 100	Rapporti Istisan 07/05	U.F.C./1ml

PARERE:

I valori dei parametri ricercati, rientrano nei limiti previsti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23/R del 26 febbraio 2010 e s.m.i. di cui all'Allegato A.

Timbro e Firma
(dott. Michele Pesucci)

(1) Il risultato delle Sostanze Organiche è dato dalla differenza fra il valore ottenuto in vasca e quello ottenuto in immissione.

(2) Il risultato dello Ione Nitrato è dato dalla differenza fra il valore ottenuto in vasca e quello ottenuto in approvvigionamento.

Prato lì 1° giugno 2020

Analisi svolte presso

AMENTA S.r.l.

Via Leopardi 31/C 52025 Montevarchi (AR)

Azienda con Sistema di Gestione ISO 9001:2008 Certificato IT01 – 665